



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT16-010396
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)케이씨씨
  - 주소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)
3. 시험기간 : 2016년 01월 18일 ~ 2016년 03월 02일
4. 시험성적서의 용도 : -
5. 시료명 : KCC 크리트
6. 시험방법
  - (1) KS M ISO 2812-1:2012

확인	작성자 성명	양인규		기술책임자 성명	이송원	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2016년 03월 02일  
한국건설생활환경시험연구원장



가산시험연구동 : 085-03 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 02-2102-2500  
 결과문의 : 신소재신뢰성센터 ☎ (02)2102-2715



# 시험성적서

성적서번호 : CT16-010396

## 7. 시험결과

1) KCC 크리트

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
내약품성(5 %, 황산, 72 h)	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.
내약품성(5 %, 염산, 72 h)	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.
내약품성(5 %, 질산, 72 h)	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.
내약품성(50 %, 수산화나트륨, 168 h)	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.

— 이 하 여 백 —

