



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT19-000481

2. 의뢰자

○ 업체명 : (주)케이씨씨전주2공장

○ 주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 764

3. 시험기간 : 2019년 01월 02일 ~ 2019년 01월 25일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 모노탄1액형노출방수재

6. 시험방법

(1) KS M ISO 3856-1: 2007

(2) KS M ISO 3856-4: 2007

(3) KS M ISO 3856-7: 2007

(4) KS M ISO 3856-5: 2007

(5) KS M 1991:2016

확인	작성자 성명	신봉근	신봉근	기술책임자 성명	신홍철	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2019년 01월 25일

한국건설생활환경시험연구원





건설방재/에너지환경사업본부 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 오창과학단지 내 043-718-9005

결과문의 : 건설재료센터 ☎ (043)210-8943

총 2페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(6)



시험성적서

성적서번호 : CT19-000481

7. 시험결과

1) 모노탄1액형노출방수재

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
납[Pb]	%	(1)	0.000 9	-
카드뮴[Cd]	%	(2)	불검출 (검출한계 0.000 1)	-
수은[Hg]	%	(3)	불검출 (검출한계 0.000 1)	-
육가크롬[Cr ⁶⁺]	%	(4)	불검출 (검출한계 0.000 1)	-
Di-(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)	mg/kg	(5)	불검출 (검출한계 50)	-
Dibutylphthalate(DBP)	mg/kg	(5)	불검출 (검출한계 50)	-
Butylbenzylphthalate(BBP)	mg/kg	(5)	불검출 (검출한계 50)	-
Di-n-octylphthalate(DNOP)	mg/kg	(5)	불검출 (검출한계 50)	-
Di-(iso-nonyl)phthalate(DINP)	mg/kg	(5)	불검출 (검출한계 50)	-
Diisodecylphthalate(DIDP)	mg/kg	(5)	불검출 (검출한계 50)	-

— 이 하 여 백 —

복사본 COPY

