



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-026122K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주) 케이씨씨 안성공장
 - 주소 : 경기도 안성시 서운면 제4산단로 100

3. 시험기간 : 2021년 02월 25일 ~ 2021년 03월 18일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 스포탄KS비노출방수재PTB

6. 시험방법

- (1) KS M ISO 2811-1:2016
- (2) KS M ISO 3251:2008
- (3) KS M ISO 2555:2002
- (4) KS M 5969:2005

7. 시험결과

1) 스포탄KS비노출방수재PTB


시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
밀도	g/cm ³	(1)	1.04	(25 ± 0.5) °C
비휘발분	%	(2)	68.3	(150 ± 2) °C, 30 min
점도(A형/3/50)	mPa · s	(3)	368	(25 ± 0.5) °C
이소시아네이트기 함유량(%)	%	(4)	4.0	(20±2) °C, (65±20) % R.H.

확인	작성자명	이정윤	이정윤	기술책임자명	박동협	박동협
----	------	-----	-----	--------	-----	-----


- 비고 :
1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2021년 03월 18일

한국건설생활환경시험연구원




결과문의 : 21594 인천광역시 남동구 소래로 628 ☎ (032)460-5163



시험성적서

성적서번호 : CT21-026122K



----- 끝 -----

